



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА
ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ

СВИДЕТЕЛЬСТВО о регистрации электролаборатории

Регистрационный № 2311 от 26 ноября 2008 г.

Настоящее свидетельство удостоверяет, что

передвижная

(стационарная, передвижная)

электролаборатория Общество с ограниченной ответственностью

«Универсал Монтаж»

(наименование предприятия, адрес, ИНН)

141100, Московская область, г.Щелково, ул.Свердлова, д.16

ИНН-5050066535

допущена в эксплуатацию и зарегистрирована в Межрегиональном территориальном Управлении технологического и экологического надзора Ростехнадзора по ЦФО с правом выполнения испытаний и (или) измерений электрооборудования и (или) электроустановок напряжением до 35 кВ.

Перечень разрешенных видов испытаний и (или) измерений:

1. Проведение испытаний и измерений параметров электроустановок и сооружений, их частей и элементов в процессе монтажа, наладки, эксплуатации и ремонта и конкретно работ:
 - измерение сопротивления постоянному току обмоток силовых трансформаторов и масляных выключателей;
 - измерение сопротивления цепи «фаза-нуль» и токов К.З.;
 - измерение сопротивления заземляющих устройств всех типов, систем молниезащиты, удельного сопротивления грунта;
 - измерение сопротивления изоляции;
 - проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами ЭУ;

- проверка действия автоматических выключателей и УЗО;
- испытание электрооборудования и К.Л. повышенным напряжением, прожиг и «трассировка» кабелей;
- испытание и измерение характеристик трансформаторов тока и напряжения;
- проверка напряжения и тока срабатывания приводов масляных выключателей;
- проверка работоспособности вакуумных выключателей, ОПН и разрядников;
- проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики;
- проверка целостности и фазировка жил кабеля;
- оформление протоколов о проведенных испытаниях.

Свидетельство выдано на основании требования "Межотраслевых Правил по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок" и протокола комиссии № 299 от "26" ноября 2008 года, назначенной распоряжением руководителя Управления № 211-а от 06.07.07г.

Срок действия свидетельства установлен до «26» ноября 2011 года.

Заместитель руководителя

Каморников В.Н.



М.П.